



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

121170, г. Москва, улица Братьев Фонченко, дом 6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, улица Братьев Фомченко, д.6
(место составления акта)

« 27 » марта 20 19 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу/адресам: 121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 29
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора района г. Москвы
по пожарному надзору – начальника 3 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве К.В. Бабикова от 20.02.2019 года № 10
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в
отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 19 » марта 20 19 г. с 14 час 00 мин. до 18 час 00 мин. Продолжительность 4 ч
«27» марта 20 19 г. с 09 час 00 Мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 3-м региональным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Нарочно директор ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных" (20.02.2019 года в 11:49)

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы)


подпись,

20.02.2019

дата,

11 час. 49 мин.

Время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а),проводившее проверку:

**старший инспектор 3 РОНПР Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве майор
внутренней службы Кирюнов Денис Сергеевич**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица фамилии, имени, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовали:

Законный представитель ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных" по доверенности №1 от 27.03.2019 года заместитель директора по АХЧ Маневский Александр Юрьевич; Заведующий хозяйством Евстигнеев Геннадий Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Проведена учебная тренировка по эвакуации людей из здания с запуском систем противопожарной защиты здания. С сотрудниками ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных" и проживающими проведены противопожарные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и правил противопожарного режима.

*выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность , фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте (от 1 метра до 1,3 метра) от уровня пола до органа управления (кнопки) (п.13.13.1 СП 5.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
2.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. На основании договора №01-2/19 от 13.02.2019г. На выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных", осуществлен силами ООО «ТЕЛЕЦ» ИНН:9721061912 (лицензия МЧС России №77-Б/06559 от 18.12.2018г.), а также ООО «ТЕЛЕЦ» осуществло проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) (Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 15.02.2019г.) и составило Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 15.02.2019г. Из протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 15.02.2019г. установлено, что поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». При визуальном осмотре проверка огнезащитной обработки	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"

	деревянных конструкций проведена не в соответствии с действующими требованиями по пожарной безопасности (п.21 ППР в РФ; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний)	
3.	На основании договора №ТО/2/19 от 13.12.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию в ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных", осуществлен силами ООО «ПЦН сервис-01» (лицензия МЧС России №77-Б/00263 от 04.02.2014г.) При проектировании и монтаже средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) в учебном заведении (ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных") не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно, допускается размещение пожарных извещателей на несущие строительные конструкции, а именно непосредственно на панели подвесные типа «Армстронг» (повсеместно). (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п.13.3.4 СП 5.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
4.	На основании договора №ТО/2/19 от 13.12.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию в ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных", осуществлен силами ООО «ПЦН сервис-01» (лицензия МЧС России №77-Б/00263 от 04.02.2014г.) При проектировании и монтаже средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) в учебном заведении (ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных") не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно, допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников (повсеместно). На четвертом этаже дымовой извещатель менее одного метра до вентиляционного отверстия. (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п.13.3.6 СП 5.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
5.	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров (п. 7.14 СП 4.13130.2013; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
6.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток имеют устройства которое препятствует их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (На втором этаже отсутствуют уплотнения в притворах) (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
7.	Руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел	ГБУДО Г. Москвы

	огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (На первом этаже под лестничной клеткой в кладовой (серверной) в стене проложенных кабелей не заделано технологическое отверстие. Противопожарная дверь при установке применены горючие материалы (пена обычная)) (п.22 ППР в РФ)	"МГДМШ им. Гнесиных"
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (На первом этаже под лестничной клеткой в кладовой (серверной)) («в» п.42 ППР в РФ)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
9.	Под лестничным маршем на первом этаже установлена серверная и допускается хранение горючих материалов («к» п.23 ППР в РФ)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
10.	На первом этаже поэтажного коридора установлена мебель и другие горючие материалы (в крыле хореографического класса в коридоре вдоль стен с обеих сторон установлены шкафы с макулатурой) («ж», «к» п.23 ППР в РФ)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
11.	В полу на путях эвакуации имеется перепад высот менее 45 см. (в коридоре из большого концертного зала к выходу, на первом этаже, имеются две ступеньки) (п.33 ППР в РФ, ст. 4 ч.4 №123-ФЗ от 22.07.2008г., п.6.28* СНиП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 5.13130.2009)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"
12.	Воздуховоды и каналы систем противодымной вентиляции не соответствуют классу герметичности с пределами огнестойкости (СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено:-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение № 13 к Приказу МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых

проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»; предписание №10/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 27.03.2019г.; Определение о назначении экспертизы от 27.03.2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Д.С. Кирюнов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных" по доверенности №1 от 27.03.2019 года заместитель директора по АХЧ Маневский Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » марта 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия 637-22-22