

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

121609, г. Москва, ул., Осенняя, д.21, тел.415-28-24

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

3-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 6, тел.8-499-148-87-72

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ" (ИНН 7730118939)**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника 3 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Бабикова К.В. № 10 от «20» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «18» марта 2019 г. по 18 ч. 00 мин. «18» марта 2019 г. и с 09 ч. 00 мин. «27» марта 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «27» марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 3 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитаном внутренней службы Кирюновым Денисом Сергеевичем, здания и помещений ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ" (ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных"), расположенного по адресу: 121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 29

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с законным представителем ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных" по доверенности №1 от 27.03.2019 года заместителем директора по АХЧ Маневским Александром Юрьевичем;
Заведующим хозяйством Евстигнеевым Геннадием Викторовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте (от 1 метра до 1,3 метра) от уровня пола до органа управления (кнопки)	п.13.13.1 СП 5.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2019	

2.	Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций проведена не в соответствии с действующими требованиями по пожарной безопасности	ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний	02.12.2019	
3.	На основании договора №ТО/2/19 от 13.12.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию в ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных", осуществлен силами ООО «ПЦН сервис-01» (лицензия МЧС России №77-Б/00263 от 04.02.2014г.) При проектировании и монтаже средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) в учебном заведении (ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных") не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно, допускается размещение пожарных извещателей на несущие строительные конструкции, а именно непосредственно на панели подвесные типа «Армстронг» (повсеместно).	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п.13.3.4 СП 5.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2019	
4.	На основании договора №ТО/2/19 от 13.12.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию в ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных", осуществлен силами ООО «ПЦН сервис-01» (лицензия МЧС России №77-Б/00263 от 04.02.2014г.) При проектировании и монтаже средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) в учебном заведении (ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных") не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а именно, допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников (повсеместно). На четвертом этаже дымовой извещатель менее одного метра до вентиляционного отверстия.	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п.13.3.6 СП 5.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2019	
5.	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров	п. 7.14 СП 4.13130.2013; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2019	
6.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток имеют устройства которое препятствует их свободному открыванию	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2019	

	изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (На втором этаже отсутствуют уплотнения в притворах)			
7.	Руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (На первом этаже под лестничной клеткой в кладовой (серверной) в стене проложенных кабелей не заделано технологическое отверстие. Противопожарная дверь при установке применены горючие материалы (пена обычная))	п.22 ППР в РФ	02.12.2019	
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (На первом этаже под лестничной клеткой в кладовой (серверной))	«В» п.42 ППР в РФ	02.12.2019	
9.	Под лестничным маршем на первом этаже установлена серверная и допускается хранение горючих материалов	«К» п.23 ППР в РФ	02.12.2019	
10.	На первом этаже поэтажного коридора установлена мебель и другие горючие материалы (в крыле хореографического класса в коридоре вдоль стен с обеих сторон установлены шкафы с макулатурой)	«Ж», «К» п.23 ППР в РФ	02.12.2019	
11.	В полу на путях эвакуации имеется перепад высот менее 45 см. (в коридоре из большого концертного зала к выходу, на первом этаже, имеются две ступеньки)	п.33 ППР в РФ, ст. 4 ч.4 №123-ФЗ от 22.07.2008г., п.6.28* СНиП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 5.13130.2009	02.12.2019	
12.	Воздуховоды и каналы систем противодымной вентиляции не соответствуют классу герметичности с пределами огнестойкости	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 3 РОНПР Управления по ЗАО

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

ГУ МЧС России по г. Москве Кирюнов Д.С.

по пожарному надзору)

«27» 03 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Законным представителем ГБУДО Г. Москвы "МГДМШ им. Гнесиных" по доверенности №1 от 27.03.2019 года заместителем директора по АХЧ

Маневским Александром Юрьевичем

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«27» марта 2019 г.